



V Praze dne 2. 10. 2024  
Č. j. RSD-371079/2024-1

Vážený pan  
Aleš Smilek  
České štěrkopísky spol. s r.o.  
Cukrovarská 34/41  
196 00 Praha 9

PID: RSDEXBJTFF  
Vyřizuje: RNDr. Sotorníková Renata  
Email: renata.sotornikova@rsd.cz  
Telefon: +420954902354

**České štěrkopísky spol. s r. o. – pískovna STRAŠKOV  
– schválení kameniva – fr. 0/4 P, fr. 4/8 P, fr. 8/16 P**

Vážený pane Smilku,

na základě předložených dokladů a protokolů o zkouškách kameniva z pískovny **Straškov, schvalujeme** výše uvedené frakce **přírodního těženého kameniva – štěrkopísek** – pro použití do betonu pro stavby ŘSD. Zrnitost výše uvedených frakcí i výsledky zkoušek reaktivnosti kameniva s alkáliemi splňují požadavky ČSN EN 12 620+A1 Kamenivo do betonu.

S pozdravem

**Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.**  
ředitel Úseku kontroly kvality  
staveb